



TN:518101518 07/918101518 Elektrisk skjema Persveien NO-BYG000-401-XN-0001.dwg - J.C.J. - Plottet: 2019-02-20, 12:47:29

SYMBOLER:

- | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | Transformator | | Effektbryter m/signalkontakt | | Automatsikring m/signalkontakt | | Høyeffekt patron (ultra kvikk) |
| | Effektmåler | | Lastskillebryter m/signalkontakt | | Automatsikring m/jordfeilbryter og signalkontakt | | Overspenningsavleder |
| | Jordfeilvarsling | | Kontaktor | | Teknisk stikkontakt 3P+j | | Multifunksjonsinstrument |

HENVISNINGER:

1. Fordelingskjema :
 NO-BYG000-423-XN-0001
 NO-BYG000-423-XN-0004

FORKLARINGER:

1. Dokumentet er kun et prinsippkjema, detaljer er beskrevet i Fordelingskjemaene

BESTEMMELSER:

- Alle vern og brytere skal leveres med signalkontakter
- Hovedbrytere (effektbrytere) skal leveres med innstillingsområde - ned til 50% av vernets merkestrøm
- Foranstående effektbryter for gruppesikringer, skal fungere som - "back up" (strømbegrensende) for alle vern nedstrøms.

01A	Anbud	01.03.2019	NO	JCJ	THK	HT
Rev./Status	Endring/erstatning	Dato	Leverandør	Utarb.av	Kontr.	Godkj.
			Koordinatsystem: -			
			Høydesystem: -			
Bane/Linje/Område			Kodemanual			
Persveien driftsområde			IE-OS0000-110-AC-0001			
Trasé/Sted/Stasjon			Versjon			
Hovedtavle 432.001			05G			
Tittel			Målestokk			
ENLINJESKJEMA 400V			A1: 1:--			
ELEKTRO			A3: 1:--			
Erstattet av			Erstatning for			
Prosj. nr.	Tegn. nr.	Rev./ Status	Blad	Antall		
5181079	ENLINJESKJEMA PERSVEIEN	01A				